ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ ЕАЭС RU C-RU.АД67.В.00318/26

Серия RU № 0595075

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БИКВЕСТ-ЦЕНТР».
Место нахождения (адрес юридического лица): 140200, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОСКРЕСЕНСК, УЛ. ГИГАНТА, Д. 2. Адрес(а) места осуществления деятельности: 117186, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. НАГОРНАЯ, ДОМ 20 КОРПУС 1, ОФИС № 113, ЭТАЖ-1; 117186, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. НАГОРНАЯ, ДОМ 20, КОРПУС 1, ПОМЕЩЕНИЕ № IV, ЭТАЖ 1, КОМНАТА № 1В, 1Г, ОФИС № 9. Регистрационный номер и дата регистрации аттестата аккредитации: RA.RU.10АД67 от 06.04.2017 г.
Телефон: +7 (495) 120-77-91. Адрес электронной почты: info@bequest-center.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВАЛОН».
Место нахождения (адрес юридического лица): 424016, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ, Г.О. ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА, Г. ЙОШКАР-ОЛА, УЛ. СКЛАДСКАЯ, Д. 8Б, ПОМЕЩ. 9, 10, 11, 12, 13.
Основной государственный регистрационный номер: 1251200003867.
Телефон: +7 (836) 238-24-43. Адрес электронной почты: Kawork@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВАЛОН».
Место нахождения (адрес юридического лица): 424016, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ, Г.О. ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА, Г. ЙОШКАР-ОЛА, УЛ. СКЛАДСКАЯ, Д. 8Б, ПОМЕЩ. 9, 10, 11, 12, 13. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 425200, РОССИЯ, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА МЕДВЕДЕВО, УЛИЦА ЧЕХОВА, ДОМ 8В.

ПРОДУКЦИЯ Двери противопожарные металлические дымогазонепроницаемые со стационарным порогом, с тремя контурами уплотнения, однопольные, глухие серии ДПМД, с односторонней декоративной отделкой МДФ панелями толщиной не менее 6 мм (со стороны противоположной расположению петель), с глазком противопожарным типа ДПМД1мдф(г)-3к-EIS60, без глазка типа ДПМД1мдф-3к-EIS60, габаритными размерами по ширине от 700 мм до 1250 мм, по высоте от 1600 мм до 2800 мм, толщиной полотна не менее 63 мм (без учета декоративной отделки), с двусторонней декоративной отделкой МДФ панелями толщиной не менее 6 мм, с глазком противопожарным типа ДПМД2мдф(г)-3к-EIS60, без глазка типа ДПМД2мдф-3к-EIS60, габаритными размерами по ширине от 700 мм до 1250 мм, по высоте от 1600 мм до 2800 мм, толщиной полотна не менее 63 мм (без учета декоративной отделки), выпускаемые по техническим условиям ТУ 25.12.10-001-87418219-2025 «ДВЕРИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, ДЫМОГАЗОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ, ОДНОПОЛЬНЫЕ, ГЛУХИЕ СЕРИИ ДПМД».
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7308300000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № БЦ26-02-13/3 от 13.02.2026 г., выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21АН91), акта анализа состояния производства № БЦ043-014.26-01 от 19.01.2026 г., выданного органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.10АД67), подписавший(е) эксперт(ы): Собольков Алексей Анатольевич, Екющю Татьяна Пантелеевна.
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость», ГОСТ Р 53303-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на дымогазопроницаемость», п.п. 1.1, 4.1-4.2, 5.1-5.3, 7.1-7.2, 8.1-8.6. Предел огнестойкости – EIS 60. Условия хранения дверей в части воздействия климатических факторов внешней среды – согласно группе условий ОЖ2-ОЖ4 по ГОСТ 15150-69. Срок хранения дверей не должен превышать 24 месяца. Гарантийный срок эксплуатации дверей – не менее 12 месяцев со дня отгрузки изделия потребителю. Установленный срок службы дверей до списания – 10 лет. Сертификат распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с 24.12.2025 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 17.02.2026 **ПО** 16.02.2031 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Сметанин Максим Александрович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Санронова Светлана Александровна (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 045.